



Opdrachtgever werkzaamheden	Uitvoerder werkzaamheden
Naam bedrijf:	Naam bedrijf:
Contactpersoon:	Contactpersoon:
Uit te voeren werk	Werkmethode
Plaats werk:	<input type="checkbox"/> Lasbrander
Aard van het werk:	<input type="checkbox"/> Elektrisch lassen
Datum:	<input type="checkbox"/> Gasbrander
Tijdstip:	<input type="checkbox"/> Slijpschijf
De toestemming is maximaal 1 dag geldig. Als de werkzaamheden langer duren, moet voor iedere werkdag opnieuw een vergunning worden uitgeschreven.	<input type="checkbox"/> Heteluchtföhn
	Andere werkmethode:
Veiligheidsmaatregelen	
Zijn de op de achterzijde van dit formulier genoemde maatregelen getroffen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Geldt de toestemming voor het gehele werk? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zijn naar het oordeel van de uitvoerder en/of de opdrachtgever nog extra en/of bijzondere voorwaarden nodig? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Op welke plekken geldt de toestemming niet?
Omschrijving extra bijzondere maatregelen:	
Zijn deze maatregelen besproken met de opdrachtgever? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Is er een opgeleide brandwacht aanwezig? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Risico-inventarisatie op plaats werk	
	Uitgevoerd door:
	Datum uitvoering:
Ondertekening	
Handtekening opdrachtgever:	Handtekening uitvoerder:
Datum:	Datum:

**Eindcontrole**

De uitvoerder moet voor iedere werkonderbreking of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een (eind)controle uitvoeren, om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan.

De eindcontrole is uitgevoerd door en afgemeld bij

Nacontrole tot 60 minuten na afloop van de werkzaamheden

Ook nadat de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan er nog steeds brand ontstaan. Daarom moet tot een uur na de afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden, een nacontrole worden uitgevoerd door de opdrachtgever.

De nacontrole is uitgevoerd door

Risicoanalyse en maatregelen

Omschrijving:	Opmerkingen:	
Zijn er alternatieven mogelijk? Ja / Nee, Toelichting	Wordt de werkplek en de omgeving samen met de uitvoerder verkend? 	
Zijn de automatische melders van de brandmeldinstallatie ter plaatse uitgeschakeld? Ja / Nee, Toelichting	Zijn er voldoende geschikte blusmiddelen (minimaal 2) aanwezig? Ja / Nee, Toelichting	
Is er kans op stof- of gasexplosie? Ja / Nee, Toelichting	Zijn brandbare goederen en vloeistoffen verwijderd of afgedekt? 	
Is er een mobiele telefoon beschikbaar bij het werk? Ja / Nee, Toelichting	Is bekend wie intern moet worden gewaarschuwd bij brand, na 112? Ja / Nee, Toelichting	
Zijn alle zijden (ook achterzijde) gecontroleerd op mogelijk ontstaan van brand? Ja / Nee, Toelichting	Het werk wordt tot een uur na afloop bewaakt door: 	
Wordt de brandmeldinstallatie na het werk weer ingeschakeld? Ja / Nee, Toelichting	Wordt er volgens de veiligheidsregels van eigen brancheorganisatie van de uitvoerder gewerkt(bijvoorbeeld de NEN 6050 voor brandveilig werken aan daken)? Ja / Nee	
Minimaal aan te houden afstanden in meters:		
	snijden/branden lassen	
niet brandbaar	-	-
moeilijk/slecht brandbaar	10	5
zeer brandbaar	15	10
Maak een kopie van dit formulier voor de opdrachtgever. De uitvoerder krijgt het origineel.		